

Radom, dnia 26 listopada 2012 r.

Znak sprawy: **10/2012/ZP**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszania w ramach zadania „Budowa zadaszanej trybuny na stadionie przy ul. Struga w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu otrzymał faksem (z dnia 22.11.2012 roku) następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie I

Czy zamawiający posiada decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję lokalizacji celu publicznego, która jest wymagana do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia? Jeżeli nie, to czy wykonawca powinien we własnym zakresie uzyskać taką decyzję? Nadmieniam, że termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy to ok. 2 miesiące.

Zapytanie II

Czy w ramach przedmiotowego zamówienia należy zaprojektować i wykonać instalację odgromową zadaszania trybuny?

Zapytanie III

Czy odwodnienie trybuny z wód opadowych należy zaprojektować i wykonać jako sprowadzone na teren czy włączone do kanalizacji deszczowej, jeżeli taka istnieje na obiekcie?

Zapytanie IV

Czy podparcie zadaszania (słupy) można usytuować w środku trybuny, czy poza nasypem ziemnym?

Zapytanie V

Plik - Załącznik nr 4 do s.i.w.z nie otwiera się, prosimy o zamieszczenie nowego pliku lub przesłanie go na nasz adres email.

Prosimy o jak najszybszą odpowiedź na powyższe pytania w celu prawidłowej wyceny.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:

Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad zapytanie I:

Zamawiający nie posiada decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z zapisami § 3 pkt. 2 ppkt.2 wzoru Umowy taki obowiązek spoczywa na Wykonawcy.

Ad zapytanie II:

Zaprojektowanie instalacji odgromowej jest elementem niniejszego zamówienia.

Ad zapytanie III:

Odwodnienie trybuny z wód opadowych należy zaprojektować i wykonać jako sprowadzone na teren.

Ad zapytanie IV:

Zamawiający nie określa miejsc podparcia zadaszania. Jego konstrukcja nie może ograniczać widoczności widzów korzystających z miejsc siedzących na obiekcie.

Ad zapytanie V:

Plik zawierający Załącznik nr 4 do programu funkcjonalno-użytkowego (Mapę 1:500) jest aktywny na stronie Zamawiającego. Ze względu na jego dużą pojemność okres jego pobierania może być wydłużony.

Przewodniczący Komisji Przetargowej